



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 016619-TSE-02/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 13.08.2001

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 03.05.2018

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER TERMODİNAMİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KEMALPAŞA O.S.B. MAHALLESİ 80. SOKAK NO:10 KEMALPAŞA İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE TERMODİNAMİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE KEMALPAŞA O.S.B. MAHALLESİ 80. SOKAK NO:10 KEMALPAŞA İZMİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 35-14.01/0412


TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK TERMODİNAMİK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 303-5 / Kazanlar-Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar Elle ve Otomatik Yükleme, Anma Isı Gücü 300 kW'a Kadar-Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme / 06.04.2001

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

KATI YAKITLI, ÇELİK GÖVDELİ, MAX.ÇALIŞMA BASINCI 6 BAR, MAX.ÇALIŞMA SICAKLIĞI 100 oC OLAN, ISI TAŞIYICI OLARAK SU KULLANAN MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN TASARIMLANMIŞ KAZANLAR
ANMA ISI GÜCÜ,ELLE YÜKLEMELİ:EKY 25 (29,0 kW),EKY 40(46,5 kW),EKY 60(69,7 kW),EKY 80(93,0kW),EKY 100(116,2kW),EKY 120 (139,5 kW),EKY 130(151,0 kW),EKY 150(174,4 kW),EKY 160 (185,9 kW),EKY 175(203,5 kW),EKY 200(232,4 kW),EKY 250 (290,6kW)
ANMA ISI GÜCÜ,OTOMATİK YÜKLEMELİ:EKY/S 25(29,0 kW),EKY/S 40 (46,5 kW),EKY/S 60(69,7kW),EKY/S80(93,0kW),EKY/S 100 (116,2 kW),EKY/S 120(139,5 kW),EKY/S 150(174,4 kW),EKY/S 175(203,5 kW), EKY/S 200(232,4 kW),EKY/S 250(290,6 kW)



16.05/2017

AHMET NAMLI
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir surette tahrir edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=y2opnswo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

